

Anzahl Anschlüsse			
Raumtyp	Daten Anschlüsse	Strom Steckdosen	Sonstiges
Unterricht¹	10 6 vorne, 2 am Aufbewahrungsort der mobilen Endgeräte, 2 Decke vorne: Telefon und PC Whiteboard, Beamer Decke: Accesspoint	10 Anschlussmöglichkeiten Schüleranschlüsse ² : 2 zusätzliche in Neubauten. 6 am Lehrerarbeitsplatz ³ Stromkreise: 2 (1x Schüleranschlüsse, 1 x Lehrerarbeitsplatz)	
EDV-Raum	8 Anschlüsse für zentrale Komponenten und je Schüler einen weiteren Anschluss. 2 Decke für Accesspoint	10 Anschlüsse für zentrale Komponenten und je Schülerarbeitsplatz zwei weitere Anschlüsse.	Standard EDV-Raum = 20 Schüler; Verteilerschrank nicht im Raum. Bei 20 Schülern bedeutet das 50 Anschlüsse für Strom und 28 Daten
Lehrerzimmer	10 Anschlüsse für PC's und Telefon sowie 2 für Accesspoint	Stromanschlüsse für 10 PC-Arbeitsplätze zzgl. Küchengeräte/ Präsentationsgeräte	Ausnahmen in Absprache mit DIP/IT-6 denkbar (Größe des Lehrerzimmers/Anzahl der Lehrer).
Direktor/In /Verwaltung	pro Arbeitsplatz 3 ⁴ 2 Decke für Accesspoint	Stromanschlüsse pro PC- Arbeitsplatz zzgl. Küchengeräte	
Vorbereitung/ Silentiumräume	6 Anschlüsse für PC's und Telefon sowie 2 für Accesspoint	Stromanschlüsse für 5 PC-Arbeitsplätze zzgl. Küchengeräte	
Jugendamtmit arbeiterIn an Schulen	pro Arbeitsplatz 3 ⁴	Stromanschlüsse pro PC- Arbeitsplatz zzgl. Küchengeräte	
Hausmeister/In	pro Arbeitsplatz 3 ⁴	9	Mobilfunk (one number)
Studierzone, Eltern- sprechzimmer, Bibliothek, Schulische Nebenräume (Erste Hilfe, ...)	pro Arbeitsplatz 3 ⁴	Stromanschlüsse pro PC- Arbeitsplatz zzgl. Küchengeräte zzgl. sonstige Geräte wie Defibrillator	
Aula/Mensa/Tu rnhalle/Regie- raum (Bühnen- technik)	8 zzgl. 2 pro Accesspoint nach Ausleuchtung	Mind. pro Datenanschluss eine Steckdose + Anschlüsse nach Fachplanung Veranstaltungstechnik	
Fachunterrichts räume (Chemie, Physik,..)	Individuell Lösungen, in Absprache mit IT-6 bzw. H/E	Individuell Lösungen, in Absprache mit IT-6 bzw. H/E	
Technikraum Klima, Lüftung, Heizung, BMZ	4	Mind. pro Datenanschluss eine Steckdose + Anschlüsse nach Fachplanung HKL	
<i>Treppenhaus und Flure</i>	<i>Ggfls. 2 pro Accesspoint nach Ausleuchtung in den Flurbereichen</i>	<i>Standard</i>	